



Leidraad opstellen interventiedossier

Bundeling van relevante informatie die door instellingen ter beschikking van de hulpdiensten wordt gehouden

<u>Algemeen</u>	<u>1</u>
<u>Concept</u>	<u>1</u>
<u>Wettelijke verplichting</u>	<u>1</u>
<u>Toepassingsgebied</u>	<u>1</u>
<u>Inhoud</u>	<u>2</u>
<u>Opbouw van het interventiedossier</u>	<u>2</u>
<u>Filosofie</u>	<u>2</u>
<u>Toegang</u>	<u>2</u>
<u>Informatie</u>	<u>3</u>
<u>Interventie</u>	<u>3</u>
<u>Opschaling</u>	<u>3</u>
<u>Concrete samenstelling</u>	<u>3</u>
<u>Ter beschikking stellen van het interventiedossier</u>	<u>4</u>



Algemeen

Concept

Het interventiedossier is een informatiebundel die ter beschikking wordt gesteld aan de openbare hulpdiensten teneinde interventies te vergemakkelijken.

Wettelijke verplichting

Het voorzien van het interventiedossier is bij wet vastgelegd door opname in de codex over het welzijn op het werk, meer bepaald boek III, titel 3 betreffende brandpreventie op de arbeidsplaatsen.

Toepassingsgebied

Een interventiedossier dient opgemaakt te worden door de werkgever voor alle werkplekken in de gebouwen van de onderneming of inrichting, met inbegrip van elke andere plaats op het terrein van de onderneming of inrichting waartoe de werknemer in het kader van de uitvoering van zijn werk toegang heeft.

Het dient niet opgemaakt te worden voor:

1. buiten de onderneming of inrichting gebruikte transportmiddelen, noch op de arbeidsplaatsen binnen transportmiddelen;
2. tijdelijke of mobiele bouwplaatsen;
3. winningsindustrieën;
4. vissersvaartuigen;
5. velden, bossen en andere terreinen die deel uitmaken van een landbouwbedrijf of bosbouwbedrijf doch buiten het bebouwde gebied van dat bedrijf gelegen zijn.

Inhoud

De codex over het welzijn op het werk schrijft voor dat het interventiedossier volgende elementen moet bevatten

1. evacuatieplan dat inzonderheid volgende omvat:
 - a. de indeling en de bestemming van de lokalen, de situering van de compartimentsgrenzen;
 - b. de ligging van de lokalen met een verhoogd gevaar voor brand;
 - c. de ligging van de uitgangen, nooduitgangen en verzamelplaatsen na evacuatie en het tracé van de evacuatiewegen.
2. een lijst van de beschermingsmiddelen tegen brand die beschikbaar zijn op de arbeidsplaats en hun situering op een plan;



Hulpverleningszone Taxandria

3. de informatie die eventueel werd overgemaakt op vraag van de openbare hulpdienst, inzonderheid voor het opmaken van het noodplan en het interventieplan, bedoeld in het koninklijk besluit van 16 februari 2006 betreffende de nood- en interventieplannen.
4. de locatie van de elektrische installaties;
5. de locatie en de werking van de sluitkranen van de gebruikte fluida;
6. de locatie en de werking van de ventilatiesystemen;
7. de locatie van de branddetectiecentrale.

Opbouw van het interventiedossier

Filosofie

Bij interventies zijn er verschillende chronologische stappen te onderscheiden die zich vertalen in een overeenkomstige opbouw van het interventiedossier.

Toegang

Wanneer de hulpdiensten ter plaatse komen, dienen ze zich op een zo eenvoudig mogelijke wijze toegang te verschaffen tot het terrein en de gebouwen. Hierbij wordt steeds getracht zoveel mogelijk schade te vermijden. Hiervoor stimuleert de brandweer de plaatsing van sleutelkluisen.

Informatie

Zodra de toegang is verschaft, wordt contact gezocht met een verantwoordelijke van het bedrijf. Vervolgens wordt een eerste verkenning uitgevoerd. Uit waarnemingen en informatiebronnen kan bepaald worden waar de voertuigen en interventieleden van de hulpdiensten zich veilig kunnen opstellen, welke bluswatervoorzieningen aanwezig zijn en hoe men van buitenaf gevaren kan wegnemen door afsluiten van elektriciteit, gas, water en productieprocessen.

Interventie

Zodra de eigen veiligheid verzekerd is, wordt de eigenlijke interventie aangevat.

Opschaling

Indien dit nodig blijkt, worden bijkomende middelen voorzien. Dit omvat voertuigen, materialen en personen van de eigen hulpdienst, andere hulpdiensten, overheden, verantwoordelijken van het bedrijf en gespecialiseerde diensten.

Concrete samenstelling

Bovenstaande filosofie vertaald zich in volgende dossiersamenstelling:

1. Voorblad met bedrijfsinformatie
 - a. Contactgegevens (technische) verantwoordelijken van het bedrijf
 - b. Hoofdactiviteiten van het bedrijf
2. Inhoudsopgave



Hulpverleningszone Taxandria

3. Inplantingsplan met
 - a. Bluswatervoorziening
 - i. hydranten
 - ii. open water
 - b. (Interventie)toegangen
 - i. Toegang tot het terrein
 - ii. Toegang tot de gebouwen
 - c. Opstelplaatsen
 - d. Externe afsluiters nutsvoorzieningen en processen
 - e. Bedrijfseigen interventiemiddelen
 - i. schuimvormend middel
 - ii. absorberende producten
 - f. Bluswateropvang en afsluiters riolering
 - g. Verzamelplaats evacuatie
 - h. Rendez-vouspunt met verantwoordelijken
 - i. Perimeter 100m en 500m vanuit middelpunt bedrijf
 - j. Schaal
 - k. Brandwegen
4. Evacuatiegegevens
 - a. Bezetting en groepen
 - b. Grondplannen met
 - i. Indeling en bestemming lokalen (gevaarlijke stoffen middels pictogrammen)
 - ii. Compartimentsgrenzen
 - iii. Ligging lokalen met verhoogd brandgevaar
 - iv. Locatie afsluiters elektriciteit, gas, water, andere fluïda
 - v. Locatie branddetectiecentrale en herhaalpanelen
 - vi. Bediening rookluiken en RWA
 - vii. Locatie sprinklerlokaal
 - viii. Evacuatiewegen
 - ix. (nood)uitgangen

De grondplannen kunnen perfect gebaseerd worden op evacuatieplannen maar bevatten best geen voor de brandweer overbodige informatie zoals locatie veiligheidsverlichting, locatie veiligheidspictogrammen, locatie kleine blusmiddelen, e.d.

5. Lijst met gevaarlijke producten
 - a. Naam
 - b. Locatie
 - c. Hoeveelheid
 - d. GEVI – UN nummering



Hulpverleningszone Taxandria

Tevens dient er op verschillende locaties informatie voorzien te zijn.

1. Zoneringsplan bij sprinklerinstallatie
2. Handleiding uitschakelen sprinkler bij sprinklerinstallatie
3. Zoneringsplan bij branddetectieinstallatie
4. Handleiding uitschakelen/resetten bij branddetectieinstallatie
5. Werking RWA in controle- en bedienpost en bij de eventuele bedieningen in de gebouwen
6. Waarschuwingbord bij bedrijfshydranten op druk hoger dan 4 bar

Ter beschikking stellen van het interventiedossier

Het interventiedossier wordt best ter beschikking gesteld op een eenvoudig te bereiken plaats die duidelijk aangegeven wordt met een pictogram of opschrift 'brandweer'.

